

Электроэнергия на ОДН апрель 2023г

Дом	Площадь МОП, кв.м	№Прибора учета	Расчетный коэффициент прибора учета	Нач.показания ОДПУ Эл-во, кВт	Текущие показания ОДПУ Эл-во, кВт	Расход ОДПУ Эл-во, кВт	Сумма показаний ИПУ, кВт	Зачет отрицательного ОДН, кВт	Эл-во на ОДН, кВт	Норматив на эле-во на ОДН, кВт	Сверхнормативное потребление, кВт
Начисление по нормативу с перерасчетом по итогу года											
ул.Дачная, д.2	209,6	30646887	20	21780	22030	5000	4286		714	99,56	614,44
ул.Инженерная, д.1	209,4	32306777	20	24905	25213	6160	5713	-2531	-2084	99,47	0,00
ул.Инженерная, д.4	208,9	31622934	20	24360	24635	5500	5616		-116	99,23	0,00
ул.Творческая, д.2	139,4	31622943	20	16386	16583	3940	3530		410	66,22	343,79
ул.Ломоносова, д.2	207,3	32306778	20	23120	23412	5840	3750		2090	98,47	1991,53
Начисление по показаниям общедомового прибора учета (по факту)											
ул.Дачная, д.4	142,8	3604968	20	19703	19960	5140	3939		1201	67,83	1133,17
ул.Дачная, д.6	214	37864666	20	17538	17880	6840	4300		2540	101,65	2438,35
ул.Дружбы, д.1	208	39109886	20	13557	13858	6020	7770		-1750	98,80	0,00
ул.Дружбы, д.2	137,9	36777866	20	9708	9865	3140	-1744	-622	4262	65,50	4196,50
ул.Дружбы, д.3	209,1	38634306	20	14798	15101	6060	1831		4229	99,32	4129,68
ул.Дружбы, д.4	207,6	39109908	20	12897	13163	5320	4674		646	98,61	547,39
ул.Инженерная, д.2	208	31604967	20	24803	25082	5580	5503		77	98,80	0,00
ул.Парковая, д.20	137,1	38579093	20	11573	11792	4380	3812		568	65,12	502,88
ул.Радужная, д.1	207,6	33665563	20	16478	16715	4740	3185		1555	98,61	1456,39
ул.Радужная, д.2	208,8	29858717	20	20812	21136	6480	5543	-346	591	99,18	491,82
ул.Радужная, д.3	207,7	30576630	20	23260	23534	5480	5486		-6	98,66	0,00
ул.Радужная, д.4	209,1	34694226	40	11047	11208	6440	10299		-3859	99,32	0,00
ул.Творческая, д.4	209,7	31622941	20	24179	24461	5640	5395		245	99,61	145,39
ул.Шоссейная, д.1	370,6	28756848	40	25207	25476	10760	12923		-2163	176,04	0,00