

## Электроэнергия на ОДН Ноябрь 2022г

Дом	Площадь МОП, кв.м	№Прибора учета	Расчетный коэффициент прибора учета	Нач.показания ОДПУ Эл-во, кВт	Текущие показания ОДПУ Эл-во, кВт	Расход ОДПУ Эл- во, кВт	Сумма показаний ИПУ, кВт	Зачет отрицательного ОДН, кВт	Эл-во на ОДН, кВт	Норматив на эле- во на ОДН, кВт	Сверхнорматив ое потребление, кВт
Начисление по нормативу с перерасчетом по итогу года											
ул.Дачная, Д.2	209,6	30646887	20	19632	19954	6440	4979		1461	2411,45	0,00
ул.Инженерная, Д.1	209,4	32306777	20	22453	22864	8220	6130		2090	2409,15	0,00
ул.Инженерная, Д.4	208,9	31622934	20	22171	22493	6440	4891		1549	2403,39	0,00
ул.Творческая, Д.2	139,4	31622943	20	14879	15108	4580	4096		484	1603,80	0,00
ул.Ломоносова, Д.2	207,3	32306778	20	20630	21017	7740	3497		4243	2384,99	1858,01
Начисление по показаниям общедомового прибора учета (по факту)											
ул.Дачная, Д.4	142,8	3604968	20	17861	18131	5400	4387		1013	1642,91	0,00
ул.Дачная, Д.6	214	37864666	20	15061	15383	6440	3946		2494	2462,07	31,93
ул.Дружбы, Д.1	208	39109886	20	11107	11423	6320	4801		1519	2393,04	0,00
ул.Дружбы, Д.2	137,9	36777866	20	8148	8410	5240	5237	-514	-511	1586,54	0,00
ул.Дружбы, Д.3	209,1	38634306	20	12209	12553	6880	5102	-4661	-2883	2405,70	0,00
ул.Дружбы, Д.4	207,6	39109908	20	10566	10882	6320	4226		2094	2388,44	0,00
ул.Инженерная, Д.2	208	31604967	20	22514	22860	6920	5518		1402	2393,04	0,00
ул.Парковая, Д.20	137,1	38579093	20	9678	9951	5460	4267	-217	976	1577,34	0,00
ул.Радужная, Д.1	207,6	33665563	20	14015	14329	6280	3769		2511	2388,44	122,56
ул.Радужная, Д.2	208,8	29858717	20	18251	18648	7940	5304		2636	2402,24	233,76
ул.Радужная, Д.3	207,7	30576630	20	20884	21226	6840	6465	-2950	-2575	2389,59	0,00
ул.Радужная, Д.4	209,1	34694226	40	9656	9859	8120	5760	-2037	323	2405,70	0,00
ул.Творческая, Д.4	209,7	31622941	20	21406	21782	7520	4322		3198	2412,60	785,40
ул.Шоссейная, Д.1	370,6	28756848	40	23049	23378	13160	12997	-2704	-2541	4263,75	0,00